

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
(МЧС России)

Главное управление МЧС России по Калужской области  
248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А, тел.: 718-210, E-mail: [emercom@kaluga.ru](mailto:emercom@kaluga.ru)

Управление надзорной деятельности

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Калуги,  
Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов  
249800, п.Ферзиково, ул. Пионерская, д. 2, тел.: 8(48437) 3-12-33, E-mail: [ond-40-24@yandex.ru](mailto:ond-40-24@yandex.ru)

**Предписание № 2/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Бебелевский»  
муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору Сёмина Дениса Сергеевича от 16 февраля 2021 г. № 2, ст. 6 Федерального закона от «21» декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «20» февраля 2021 по «09» марта 2021 года проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по пожарному надзору Сёминым Денисом Сергеевичем, в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Бебелевский» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области по адресу: Калужская обл, Ферзиковский р-н, д. Бебелево, ул.Центральная, д. 15.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей Киреевой Натальей Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное прове-	Правила противопожарного режи-	09.08.2021	

	дение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке при эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.	ма в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479, п.54 (далее ППР 1479)		
2.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.54 ППР 1479	09.08.2021	
3.	Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 60 ППР 1479	09.08.2021	
4.	Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил	п. 2 ППР 1479	09.08.2021	
5.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	п. 35 ППР 1479	09.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора  
г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и  
Ферзиковского районов по пожарному надзору  
Сёмин Д.С.

«09» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Д

(подпись)

« 09 » 03 2021 г.



Заведующая Киреева Н.И.

(должность, фамилия и инициалы)